

#### **HOTEL SAN MARCO - SIENA (SI)**

#### **TESTATO PER TE DA:**



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

#### HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola del





#### **AEROPORTO DI DESTINAZIONE**





Uno degli Aeroporti più vicini all'Hotel San Marco è l'aeroporto G. Galilei di Pisa che dista c.a. 116 km. All'aeroporto l'imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare l'imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un'assistenza completa, in partenza/arrivo.

Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta d'imbarco o ritiro bagagli.

Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine "per chiamata assistenza" (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono predisposti per accogliere passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker.

HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola d3



### Associazione onlus







Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per facilitare lo spostamento delle persone non vendenti ed ipovedenti (vedi foto in basso a sx).



#### Associazione onlus







Nelle aree interne dell'aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati per persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un lato e reclinabile sull'altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente per l'accostamento con la carrozzina.

Per il trasferimento dall'aeroporto è possibile noleggiare un mezzo adattato per la guida, con comandi a mano.

#### TRASFERIMENTI

L'aeroporto di Pisa dista c.a. 116km, la stazione ferroviaria di Siena si trova a c.a. 5,9 km e

HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola do



### Associazione onlus





non prevede servizio di assistenza per passeggeri con disabilità con riferimento alla sala blu di Firenze; Dall'autostrada A1 prendere l'uscita Firenze Impruneta, quindi la superstrada in direzione Siena per circa 60km. Uscire a "Siena Ovest" e girare a destra: dopo 500 metri raggiungere l' Hotel che si trova sulla vostra destra.



Associazione onlus

#### **ARRIVO ALLA STRUTTURA**





Siena è uno dei centri turistici più importanti della Toscana.

L'hotel San Marco si trova in Via Massetana, 70 a circa 2km a piedi dal centro di Siena (Si) - Tel. +39 0577 271556

Fax +39 0577 271826 e mail info@sanmarcosiena.it sito: www.sanmarcosiena.it

All'ingresso principale vi è 1 gradino di c.a. 5 cm e 3 gradini di 16 cm ciascuno, superabili alla sinistra della struttura attraverso 1 gradino di c.a. 5 cm ed 1 rampa con lunghezza 455 cm, larghezza 130 cm e pendenza c.a. 10%.

Esso dispone di un parcheggio privato gratuito, privo di posti riservati alle persone con handicap davanti e a lato della struttura su più dislivelli.

#### HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola de7



## Associazione onlus



### **RECEPTION HALL**



### Associazione onlus



La porta d'ingresso principale è doppia, a due ante, automatica e scorrevole con una larghezza utile di 134 cm. E' presente un tappeto di c.a. 150 cm tra le due porte. La Reception è accessibile, in piano, con il banco posto ad un'altezza di 113 cm.

Nella hall sono presenti comodi divanetti e poltrone.

#### HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola de 9



### Associazione onlus



#### **CAMERE E SERVIZI IN CAMERA**

L'hotel dispone di 28 camere di cui 2 camere doppie sono adattate per persone con mobilità ridotta. Le camere sono dotate di tv sat, aria condizionata, frigobar, cassaforte e internet Wifi.

**CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA N° 110** 





### Associazione onlus



La camera visitata, adattata, doppia, n° 110 è accessibile in piano e si trova al piano terra alla destra della reception; La larghezza utile della porta è 84 cm; Il punto più stretto del corridoio interno è 100 cm; Il letto matrimoniale(o singoli),con spazio di manovra a dx >100 cm a sx 80 cm e frontale 77 cm è alto 51 cm.

L'armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un'altezza di 160 cm. E' presente un avvisatore acustico e non è presente un avvisatore ottico per allarme antincendio. Lo spazio di manovra sottostante la scrivania e di appoggio è di 72<77 cm. Il condizionatore è azionabile con termostato posto a 153 cm da terra.



#### HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola del 1



### Associazione onlus



SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA Nº 110





### Associazione onlus



La larghezza utile della porta scorrevole è 87 cm, il sedile del wc è di tipo aperto con spazio di manovra a sx del wc di 20 cm , a dx > 100 cm e frontale 45 cm. Non vi sono maniglioni di sostegno vicino al wc, è presente un doccino a sx. La doccia a filo pavimento con box 80X80 cm ha ante scorrevoli pieghevoli, rubinetto a manopola, è priva di sedile, di maniglioni di sostegno e di saliscendi; E' dotata di campanello di allarme a corda raggiungibile da terra. La profondità sottostante il lavabo è 66 cm, il piano di appoggio è 82,5 cm con rubinetto a leva. E' presente il bidet. Asciugacapelli posto a 150 cm da terra.



#### HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola del 3



### Associazione onlus



**CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA N° 109** 



#### Associazione onlus



La camera visitata, adattata, doppia, n° 109 ha dimensioni più piccole rispetto alla n° 110. E' accessibile in piano e si trova al piano terra alla destra della reception; La larghezza utile della porta è 84 cm; Il letto matrimoniale(o singoli),con spazio di manovra a dx 70 cm a sx 50 cm e frontale 65 cm è alto 51 cm.

L'armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un'altezza di 160 cm. E' presente un avvisatore acustico e non è presente un avvisatore ottico per allarme antincendio. Lo spazio di manovra sottostante la scrivania e di appoggio è di 72<77 cm. Il condizionatore è azionabile con termostato posto a 153 cm da terra.

HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola del 5



### Associazione onlus



SERVIZI IGIENICI CAMERA FRUIBILE PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA Nº 109



### Associazione onlus



La larghezza utile della porta scorrevole è 87 cm, il sedile del wc è di tipo aperto con spazio di manovra a sx del wc di > 100 cm, a dx 18 cm e frontale > 100 cm. Non vi sono maniglioni di sostegno vicino al wc, è presente un doccino a dx. La doccia a filo pavimento con box 80X80 cm ha ante scorrevoli pieghevoli, rubinetto a manopola, è priva di sedile, di maniglioni di sostegno e di saliscendi; E' dotata di campanello di allarme a corda raggiungibile da terra. La profondità sottostante il lavabo è 66 cm, il piano di appoggio è 82,5 cm con rubinetto a leva. E' presente il bidet. Asciugacapelli posto a 150 cm da terra.

HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola del 7



#### **CAMERA STANDARD N° 4**





#### Associazione onlus



La camera visitata, standard, doppia, n° 4 è accessibile in piano e si trova al piano terra alla destra della reception; La larghezza utile della porta è 78 cm; Il punto più stretto del corridoio interno è 84 cm; Il letto matrimoniale(o singoli),con spazio di manovra a dx 82 cm a sx 87 cm e frontale 73 cm è alto 51 cm.

L'armadio è ad ante con appendiabiti posto ad un'altezza di 160 cm. E' presente un avvisatore acustico e non è presente un avvisatore ottico per allarme antincendio. Lo spazio di manovra sottostante la scrivania e di appoggio è di 72<77 cm. Il condizionatore è azionabile con termostato posto a 153 cm da terra.



#### HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola de 19



### Associazione onlus



#### **SERVIZI IGIENICI CAMERA STANDARD N° 4**





### Associazione onlus



La larghezza utile della porta scorrevole è 66 cm, il sedile del wc è di tipo continuo con spazio di manovra a sx del wc di 20 , a dx 32 cm e frontale 54 cm. Lo spazio per raggiungere il wc è 60 cm. Non vi sono maniglioni di sostegno vicino al wc, è presente un bidet. La doccia ha un gradino di 12 cm con box 80X80 cm ha ante scorrevoli, rubinetto a manopola, è priva di sedile, di maniglioni di sostegno e di saliscendi;. La profondità sottostante il lavabo è 60 cm, il piano di appoggio è 85 cm con rubinetto a leva. Asciugacapelli posto a 150 cm da terra.



HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola d21



#### **BAR E SALA COLAZIONE**



Il bar e la sala colazione si trovano al piano terra alla sinistra della reception e sono accessibili in piano. Le porte d'ingresso misurano ciascuna 109 cm di apertura. Il bancone del bar è alto 114 cm.



#### Associazione onlus

I tavoli hanno un supporto centrale con spazio sottostante libero per accostamento con eventuale sedia ruote di cm 72,5 e di appoggio 75,5 cm. Il piano di appoggio dei banconi del buffet misura 78 cm. I servizi igienici comuni accessibili sono adiacenti, raggiungibili con ascensore al piano - 1.



HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola d23



#### Associazione onlus



NB: Il bar può mettere a disposizione del cliente alimenti specifici per persone con intolleranze alimentari e celiaci previa comunicazione all'atto della prenotazione. Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell'arrivo in hotel, il cliente dovrà contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti.

Il bar è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari (da parte di Handy Superabile e di Alpitour - o Francorosso- non può essere tuttavia garantita la non contaminazione).

#### PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI ASCENSORE

Le aree comuni principali sono accessibili in piano (hall, bar, reception) mentre alcune camere standard, la sala congressi e i servizi igienici accessibili comuni sono raggiungibili tramite un ascensore. L'ascensore si trova di fianco al bar e il pulsante di chiamata è alto 110 cm ed è in rilievo. La cabina è larga 108 cm e profonda 130 cm. La tastiera interna è alta 120 cm, è dotato di maniglione di sostegno e di specchio ed è presente un avviso luminoso ai piani. La porta ha un'apertura di cm.



### Associazione onlus





HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola d25

Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 <u>stevepaoli@yahoo.it</u> <u>www.handysuperabile.org</u>



#### **SERVIZIO IGIENICO ADATTATO AREE COMUNI PIANO -1**



Il servizio igienico adatto si trova al piano -1 ed è raggiungibile tramite ascensore. La porta di accesso misura 89 cm con maniglia a leva, wc di tipo aperto h 52 cm, privo di maniglioni con spazio libero a dx >100 cm, a sx 25 cm e frontale > 100 cm. E' presente un doccino a sx. La profondità sottostante il lavabo è 66 cm, il piano di appoggio è 82,5 cm con rubinetto a leva.



## Associazione onlus





#### HOTEL SAN MARCO TESTATO DA HANDY SUPERABILE IL 24/01/2015

Sede Legale: Via Isola d27

Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 <u>stevepaoli@yahoo.it</u> <u>www.handysuperabile.org</u>