



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

_____ **TOSCANA**

BAGNO IL LIDO

Lungomare Leopoldo II di Lorena 79, Marina di Grosseto (Gr) - Telefono 0564 1728985

TESTATO PER TE DA:



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

***Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.*

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

BAGNO IL LIDO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d'Elba
Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

ARRIVO ALLA STRUTTURA

Marina di Grosseto è una rinomata località turistica che si trova a 12 km da Grosseto, con ampie spiagge di sabbia fine. Rappresenta un importante centro balneare della Maremma Grossetana ed è conosciuta per il suo Parco naturale ricco di macchia mediterranea e per la sua vasta pineta nota come Pineta del Tombolo. Con l'iniziativa "**Mare per tutti**", a Grosseto, a cui hanno aderito 22 stabilimenti balneari, le persone con grave disabilità possono richiedere una postazione gratuita, per una settimana, con ombrellone, sdraio e lettino.

DAL PARCHEGGIO ALL'INGRESSO PRINCIPALE



Lo stabilimento non ha un parcheggio privato e il parcheggio pubblico si trova a c.a. 50/100 metri e dispone di posti auto riservati ai portatori di handicap, 1 ogni 50, evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale. Le persone con disabilità, possessori di contrassegno speciale, possono

BAGNO IL LIDO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d3

Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

parcheggiare la propria auto gratuitamente anche negli stalli blu. Nel parcheggio la pavimentazione è in asfalto.

L'ingresso è accessibile tramite rampa: largh. > 100 cm, lungh. 100 cm e pendenza 10%.
Non vi sono indicatori tattili e/o mappe tattili di orientamento per non vedenti/ipovedenti
La porta/varco d'ingresso ha una luce netta superiore a 90 cm

BAR/RISTORANTE





“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



Lo snack bar/bar è raggiungibile in piano
Il banco del bar non presenta una parte ribassata (<100 cm).
Il ristorante con la veranda e i tavoli è raggiungibile in piano
La larghezza utile della porta di ingresso è superiore a 90 cm
I Tavoli sono a supporto centrale ma non ostacolano l'accostamento della carrozzina.
L'altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina è di cm 70.

Il locale ha a disposizione i seguenti alimenti privi di glutine per ospiti celiaci: gelati.

Note

si raccomanda il cliente con intolleranze alimentari di segnalare le proprie esigenze, all'atto della prenotazione del ristorante.



BAGNO IL LIDO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

LOCALE SERVIZI IGIENICI FRUIBILI DAGLI OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA





“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



Sono presenti n. 2 servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta, entrambi raggiungibili in piano:

Locale 1 (vedi foto sopra):

La larghezza utile della porta del bagno è > 90 cm

L'altezza del wc è 50 cm e il sedile ha parte frontale aperta, con maniglione ad entrambi i lati del wc. Non è presente una doccetta flessibile a lato del wc.

Spazio libero alla dx del wc 120 cm, alla sx del wc 30 cm e frontale al wc 100 cm.

E' presente un campanello elettrico a corda. Altezza sotto il lavabo per accostamento carrozzina cm 75, privo di specchio non fruibile da un ospite in carrozzina.

Locale 2:

La larghezza utile della porta del bagno è > 90 cm

L'altezza del wc è cm 50 e il sedile ha parte frontale aperta, con maniglione ad entrambi i lati del del wc. Non è presente una doccetta flessibile a lato del wc.

Spazio libero alla dx del wc 70 cm, alla sx del wc 56 cm e frontale al wc >100 cm.

E' presente un campanello elettrico a corda. Altezza sotto il lavabo per accostamento carrozzina 75 cm, con specchio non fruibile da un ospite in carrozzina.

BAGNO IL LIDO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d'7

Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

LOCALE DOCCIA





“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



Il locale doccia è separato dal locale wc ed è raggiungibile tramite rampa: largh. 150 cm, lungh. 400 cm e pendenza 10%, con cordolo a sx (vedi foto sopra a sx).

La larghezza utile della porta d'ingresso è 80 cm. Il piatto doccia presenta uno scalino alto 1 cm., con box 80 cm X 80 cm e varco di apertura 100 cm. La doccia risulta priva di sedile pieghevole e di maniglione di sostegno e da posizione seduta è possibile raggiungere la rubinetteria.

Manca un campanello elettrico a corda.

LOCALE SPOGLIATOIO

BAGNO IL LIDO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d'Ø
Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

Lo stabilimento dispone di un locale spogliatoio comune accessibile agli ospiti in carrozzina.

Il locale è raggiungibile tramite la stessa rampa che conduce al locale doccia: largh. 150 cm, lungh. 400 cm e pendenza 8% sprovvista di corrimano.

La larghezza utile della porta d'ingresso è >90 cm.

Le dimensioni interne dello spogliatoio sono: larghezza 180 cm e profondità 180 cm.

All'interno non è presente un lettino. L'altezza dell'attaccapanni da terra è 160 cm.



SPIAGGIA





“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



La spiaggia è in concessione, raggiungibile in piano.

In spiaggia è presente una passerella, in pvc, larga cm100 che arriva fino alla prima fila di ombrelloni.

E' possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l'ombrellone con le sdraio adiacente alla passerella.

E' disponibile una postazione di ombrellone con prolungamento in pvc o legno, sia fisso che amovibile, fra passerella e lettino per facilitare il passaggio e lo stazionamento della carrozzina.

Lo stabilimento non dispone di sedia anfibia speciale per la balneazione delle persone con disabilità motoria, tipo JOB/solemare, ma può richiedere una delle sedie JOB in dotazione all'associazione balneari di Grosseto, salvo disponibilità.

In caso affermativo il personale, se disponibile al momento, può offrire un aiuto per il trasporto con l'ausilio in acqua e viceversa.

BAGNO IL LIDO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d'Elba 1

Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org