



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

_____ **TOSCANA**

BAGNO MIO E TUO

Via Leopoldo II di Lorena 63, Marina di Grosseto (Gr) - Telefono 0564 34281

TESTATO PER TE DA:



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

***Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.*

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.

BAGNO MIO E TUO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d'Elba 1
Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org





“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

ARRIVO ALLA STRUTTURA

Marina di Grosseto è una rinomata località turistica che si trova a 12 km da Grosseto, con ampie spiagge di sabbia fine. Rappresenta un importante centro balneare della Maremma Grossetana ed è conosciuta per il suo Parco naturale ricco di macchia mediterranea e per la sua vasta pineta nota come Pineta del Tombolo. Con l'iniziativa "**Mare per tutti**", a Grosseto, a cui hanno aderito 22 stabilimenti balneari, le persone con grave disabilità possono richiedere una postazione gratuita, per una settimana, con ombrellone, sdraio e lettino.

DAL PARCHEGGIO ALL'INGRESSO PRINCIPALE



Lo stabilimento non ha un parcheggio privato e il parcheggio pubblico si trova a c.a. 30 metri e dispone di posti auto riservati ai portatori di handicap, 1 ogni 50, evidenziati con segnaletica

BAGNO MIO E TUO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d3
Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

orizzontale e/o verticale. Le persone con disabilità, possessori di contrassegno speciale, possono parcheggiare la propria auto gratuitamente anche negli stalli blu. Nel parcheggio la pavimentazione è in asfalto.

L'ingresso è accessibile tramite rampa: lungh. 100 cm, largh. > 90 cm, pendenza 10%. priva di corrimano.

Non vi sono indicatori tattili e/o mappe tattili di orientamento per non vedenti/ipovedenti

La porta/varco d'ingresso ha una luce netta superiore a 90 cm



BAR/RISTORANTE



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



BAGNO MIO E TUO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d5
Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org

“Handy Superabile”



ASSOCIAZIONE ONLUS



Il **bar ristorante** è raggiungibile in piano. La larghezza utile della porta di ingresso è 80 cm con un piccolo scalino battiporta di 0.5 cm.

Il banco del bar non presenta una parte ribassata (<100 cm).

I Tavoli sono a supporto centrale e l'altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina è di 69 cm

Il locale ha a disposizione gelati ed altri piatti su richiesta privi di glutine per ospiti celiaci.

Note

si raccomanda il cliente con intolleranze alimentari di segnalare le proprie esigenze, all'atto della prenotazione del ristorante.





“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

LOCALE SERVIZI IGIENICI FRUIBILI DAGLI OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA



BAGNO MIO E TUO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d'7
Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



Sono presenti n. 1 servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta.

I servizi igienici sono raggiungibili in piano

La larghezza utile della porta del bagno è 80 cm.

L'altezza del wc è 45 cm e il sedile ha parte frontale aperta, con maniglione alla destra del wc.

E' presente una doccetta flessibile a lato del wc.

Spazio libero alla dx del wc >100 cm, alla sx del wc 20 cm e frontale al wc 50 cm.

E' presente un campanello elettrico a corda.

Altezza sotto il lavabo per accostamento carrozzina 76 cm, con specchio non fruibile da un ospite in carrozzina.

LOCALE DOCCIA

Il locale doccia è separato dal locale wc ed è raggiungibile in piano. La larghezza utile della porta d'ingresso è cm 70. Il piatto doccia presenta uno scalino alto cm 17, con box 98 cm X 98 cm.

La doccia risulta priva di sedile pieghevole. Non è presente un maniglione di sostegno e da posizione seduta è possibile raggiungere la rubinetteria. Manca un campanello elettrico a corda. E' presente anche una doccia esterna a filo pavimento.





“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



SPIAGGIA



BAGNO MIO E TUO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d'Ø
Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

La spiaggia è in concessione, raggiungibile in piano.

In spiaggia è presente una passerella, in pvc, larga cm100 che arriva fino alla prima fila di ombrelloni.

E' possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l'ombrellone con le sdraio adiacente alla passerella.

Non è disponibile un prolungamento in pvc o legno, amovibile, fra passerella e lettino per facilitare il passaggio e lo stazionamento della carrozzina.

Lo stabilimento non dispone di sedia anfibia speciale per la balneazione delle persone con disabilità motoria, tipo JOB/solemare, ma può richiedere una delle sedie JOB in dotazione all'associazione balneari di Grosseto, salvo disponibilità.

In caso affermativo il personale, se disponibile al momento, può offrire un aiuto per il trasporto con l'ausilio in acqua e viceversa.

PISCINA





“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS



La struttura dispone di una piscina per adulti e per bambini, con acqua dolce, non climatizzata.

La piscina non è raggiungibile in piano dal momento che sono presenti 3 gradini di altezza 20 cm non superabili con nessun accorgimento.

Per accedere alla vasca è presente una scala metallica.

La piscina non dispone di una sedia tipo job/un sollevatore mobile/un sollevatore fisso a bandiera per la balneazione delle persone con disabilità motoria.

La vasca è profonda 90 cm, con altezza bordo-livello acqua 8cm.



BAGNO MIO E TUO TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](#) NELL'ESTATE 2015

Sede Legale: Via Isola d'11

Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org



“Handy Superabile”

ASSOCIAZIONE ONLUS

