TOSCANA

BAGNO DANIELA

Lungo Mare Levante, 206 Poveromo, MS - **Telefono:**0585 309078

TESTATO PER TE DA:

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene *Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.*

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell’autore stesso.

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia
Tel. / Fax: 050818921 Cell.: 3498505727 stevepaoli@yahoo.it www.handysuperabile.org

ARRIVO ALLA STRUTTURA

Nella provincia di Massa troviamo moderne ed attrezzate località balneari con lunghe spiagge di sabbia fine e numerosi stabilimenti balneari che offrono al turista un ventaglio di scelte per il relax, lo svago e l'intrattenimento. Vi è la possibilità di richiedere all'associazione Handy Superabile una sedia Job da mare per la balneazione delle persone disabili in comodato gratuito.

DAL PARCHEGGIO ALL'INGRESSO PRINCIPALE

Lo stabilimento è dotato di un parcheggio privato che dispone di 1 posti auto riservati ai portatori di handicap evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale.
Le persone con disabilità, possessori di contrassegno speciale, possono parcheggiare la propria auto gratuitamente anche negli stalli blu.
Nel parcheggio la pavimentazione è in GHIAIA

L'ingresso è accessibile in piano
Non vi sono indicatori tattili e/o mappe tattili di orientamento per non vedenti/ipovedenti
La porta/varco d'ingresso ha una luce netta superiore a 90 cm

BAR/RISTORANTE

BAGNO DANIELA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2015

Il bar e ristorante con veranda sono raggiungibili in piano
La larghezza utile della porta di ingresso è superiore a 90 cm
Il banco del bar è alto da terra 115 cm e non presenta una parte ribassata (<100 cm).
I Tavoli sono a 4 gambi e l’altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina è di cm 68

Il locale non ha a disposizione alimenti privi di glutine per ospiti celiaci.

PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

BAGNO DANIELA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL’ESTATE 2015

LOCALE SERVIZI IGIENICI FRUIBILI DAGLI OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA

Sono presenti n. 1 servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta raggiungibili tramite rampa: lungh. cm 100, largh. cm 100 per superare un dislivello di 9 cm con pendenza 9 %.
La larghezza utile della porta del bagno è cm 95
L'altezza del wc è cm 50 e il sedile ha parte frontale aperta, con maniglione ad entrambi i lati del wc. Non è presente una doccetta flessibile a lato del wc.
Spazio libero alla sx del wc cm 25, a dx e frontale al wc cm150
E' presente un campanello elettrico a corda. Altezza sotto il lavabo per accostamento carrozzina cm, 72 con specchio non fruibile da un ospite in carrozzina.

LOCALE DOCCIA

La doccia è in comune con il locale wc realizzata tramite doccetta collegata al rubinetto del lavandino. Il cliente disabile dovrebbe effettuare la doccia sul wc
E' presente un maniglione di sostegno. A lato si trova un campanello elettrico a corda.

LOCALE SPOGLIATOIO

Lo stabilimento dispone di un locale spogliatoio comune accessibile agli ospiti in carrozzina.
Il locale è raggiungibile tramite rampa: lungh. cm 152 cm, largh. cm 100, dislivello di 19 cm e pendenza 12 %.,
La larghezza utile della porta d'ingresso è cm 95
Le dimensioni interne dello spogliatoio sono: larghezza cm e profondità cm. 300 x 200
L'altezza dell'attaccapanni da terra è cm. 165

SPIAGGIA

BAGNO DANIELA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2015

La spiaggia è in concessione, raggiungibile in piano.

In spiaggia è presente una passerella, in cemento/in pvc, larga cm 100 che arriva fino alla 1° fila di ombrelloni.
E’ possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l’ombrellone con le sdraio adiacente alla passerella.
E’ disponibile una pedana/prolungamento in pvc o legno, anche amovibile, fra passerella e lettino per facilitare il passaggio e lo stazionamento della carrozzina.

Lo stabilimento non dispone di sedia anfibia speciale per la balneazione delle persone con disabilità motoria, tipo JOB/solemare, ma può richiedere una delle tre sedie JOB in dotazione all’associazione balneari Riviera Apuana , salvo disponibilità.

PISCINA

BAGNO DANIELA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL’ESTATE 2015

La struttura dispone di una piscina per adulti e per bambini, non climatizzata.

La piscina è raggiungibile tramite una breve rampa: lungh. cm 129, largh. cm 120, dislivello di 32 cm.
Per accedere alla vasca è presente una scala metallica

La piscina non dispone di una sedia tipo job/un sollevatore mobile/un sollevatore fisso a bandiera per la balneazione delle persone con disabilità motoria, e il personale è è disponibile ad offrire assistenza agli ospiti disabili per il trasporto con l’ausilio privato del cliente in acqua e viceversa

La vasca è profonda cm, 90-190 con altezza bordo-livello acqua a sfioro

Nell’area piscina si trova una doccia a filo pavimento

BAGNO DANIELA TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL’ESTATE 2015