

TOSCANA

BAGNO FLORIDA

Via Vespucci, 54 a Marina di Carrara (Ms)

Tel.: **+39 0585 785491**

TESTATO PER TE DA:



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.


BAGNO FLORIDA (CARRARA) TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL LUGLIO 2015

ARRIVO ALLA STRUTTURA



Marina di Carrara, è una moderna e attrezzata località balneare situata nella provincia di Massa Carrara con una lunga spiaggia di sabbia fine. Vi sono 44 stabilimenti balneari che offrono al turista un ventaglio di scelte per il relax, lo svago e l'intrattenimento. Vi è la possibilità di richiedere all'associazione Handy Superabile una sedia Job da mare per la balneazione delle persone disabili in comodato gratuito.

L'ingresso principale dello stabilimento ha un gradino con piccolo raccordo alto 9 cm (foto in alto a sx). Lo stabilimento ha un parcheggio privato su ghiaia con 1 posto riservato alle persone con handicap su richiesta, adiacente all'ingresso secondario da cui si accede attraverso un cancello ampio con pavimentazione con lievi dislivelli. Non sono presenti corridoi o varchi di larghezza inferiore a 75 cm. Non sono presenti indicatori tattili per non vedenti/ipovedenti.



BAGNO FLORIDA (CARRARA) TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL LUGLIO 2015

PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI/ACCESSIBILI/FRUIBILI PER OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA

SERVIZIO IGIENICO N°1



Il primo è raggiungibile in piano, dal bar, superando uno scalino battiporta h 3 cm e 1,5 cm. La porta è larga 88 cm, il sedile wc di tipo aperto con altezza da terra cm 47; spazio di manovra a sx del wc di 25 cm, a dx >100 cm e frontale superiore a 45 cm; è presente un maniglione di sostegno a destra ribaltabile; la profondità sottostante il lavabo è 62 cm, il piano di appoggio è 80 cm con rubinetto a leva. Lo specchio fruibile è nell'antibagno.



BAGNO FLORIDA (CARRARA) TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL LUGLIO 2015

SERVIZIO IGIENICO N°2



Il secondo è raggiungibile dal bar, superando uno scalino battiporta h 3 cm e 1,5 cm, una rampa lunga 58 cm con pendenza 19% ed un'altra rampa lunga 250 cm con pendenza 8% . La porta è larga 89 cm, il sedile wc di tipo continuo con altezza da terra 50,5 cm; spazio di manovra a sx del wc di 23 cm, a dx >100 cm e frontale superiore a 93 cm; è presente un maniglione di sostegno a destra; la profondità sottostante il lavabo è 63 cm, il piano di appoggio è 77 cm con rubinetto a leva. Vi è un campanello a corda. Lo specchio è fruibile. Il locale spogliatoio è nei pressi di questo servizio con porta 85 cm dimensioni 152x170 cm attaccapanni h 1,65 cm.(al momento della visita non è stato possibile fotografarlo)



BAGNO FLORIDA (CARRARA) TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL LUGLIO 2015

LOCALE DOCCIA



Le docce all'aperto e coperte sono raggiungibili dal bar superando uno scalino battiporta h 3 cm e un altro gradino di 1,5 cm, una rampa lunga 58 cm con pendenza 19%, un'altra rampa lunga 250 cm con pendenza 8%, una rampa lunga 320 cm con 7%(queste rampe sono visibili nelle foto per raggiungere il servizio igienico n°2) e una rampa lunga 60 cm con pendenza 10%(foto in alto a sx). Le docce esterne sono filo pavimento, quelle interne hanno la porta larga 70 cm, ampie 137 x 133 cm con gettone a 124 cm di altezza.



BAGNO FLORIDA (CARRARA) TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL LUGLIO 2015

BAR E RISTORANTE



Il bar ristorante è all'ingresso principale dello stabilimento vi si accede superando uno scalino di 9 cm (visibile nella prima foto del report relativa all'ingresso), due battenti consecutivi di 3 e 3 cm. Le porte sono >100 cm, il bancone è alto 115 cm con parte ribassata alta 96 cm. I tavoli sono di diverse tipologie: nella sala ristorante a 4 piedi misurano 61<80 cm e 61<75 cm, con piede centrale 72<74 cm; nella sala bar i tavoli sono da salotto; all'esterno a 4 piedi 68<73 cm. Sono disponibili gelati, patatine pasta e pane privi di glutine per ospiti celiaci su richiesta.



BAGNO FLORIDA (CARRARA) TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL LUGLIO 2015



A lato le diverse tipologie dei tavoli nella sala ristorante

BAGNO FLORIDA (CARRARA) TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) NEL LUGLIO 2015

SPIAGGIA
ACCESSO ALLA SPIAGGIA E AL MARE



La spiaggia è raggiungibile dal bar superando uno scalino battiporta h 3 cm e 1,5 cm, una rampa lunga 58 cm con pendenza 19%, un'altra rampa lunga 250 cm con pendenza 8%, una rampa lunga 320 cm con 7% (queste rampe sono visibili nelle foto per raggiungere il servizio igienico n°2) centrale attraverso una rampa lunga 50 cm, larga >100 cm con pendenza 14% e un piccolo gradino da 0 a 2 cm che raccorda il piano pavimentato con la passerella in pvc. La passerella in pvc è larga 90 cm e conduce alla terza fila di ombrelloni.

E' possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta capacità motoria o non vedente l'ombrellone e lettino/sdraio adiacente alla passerella ed è disponibile un prolungamento/base in pvc amovibile per facilitare il raggiungimento dell'ombrellone e il passaggio e stazionamento con carrozzina previa richiesta.

NON è presente la sedia da mare per facilitare l'accesso in acqua ai disabili motori.



BAGNO FLORIDA (CARRARA) TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL LUGLIO 2015