

## TOSCANA

### BAGNO BELMARE

Lungomare di Levante, 32, Cinquale Montignoso MS - **Telefono:**0585 309496

#### TESTATO PER TE DA:



Con l'obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per  
una scelta consapevole

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono

**Nota Bene** Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L'Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.

**Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l'esplicito consenso dell'autore stesso.**

**BAGNO BELMARE TESTATO DA HANDY SUPERABILE NELL'ESTATE 2015**

## ARRIVO ALLA STRUTTURA

Nella provincia di Massa troviamo moderne ed attrezzate località balneari con lunghe spiagge di sabbia fine e numerosi stabilimenti balneari che offrono al turista un ventaglio di scelte per il relax, lo svago e l'intrattenimento. Vi è la possibilità di richiedere all'associazione Handy Superabile una sedia Job da mare per la balneazione delle persone disabili in comodato gratuito.

### DAL PARCHEGGIO ALL'INGRESSO PRINCIPALE



Lo stabilimento è dotato di un parcheggio privato che dispone di 1 posto auto riservati ai portatori di handicap evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale.

Le persone con disabilità, possessori di contrassegno speciale, possono parcheggiare la propria auto gratuitamente anche negli stalli blu.

Nel parcheggio la pavimentazione è in ghiaia

L'ingresso è accessibile in piano

Non vi sono indicatori tattili e/o mappe tattili di orientamento per non vedenti/ipovedenti

La porta/varco d'ingresso ha una luce netta superiore a 90 cm



**BAGNO BELMARE TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) NELL'ESTATE 2015**

## BAR/RISTORANTE



Il bar ristorante con veranda è raggiungibile in piano  
La larghezza utile della porta di ingresso è superiore a 90 cm  
Il banco del bar presenta una parte ribassata (<100 cm).  
Il banco del buffet è alto da terra cm 96

I Tavoli sono a 4 gambi e l'altezza utile sotto il tavolo per accostamento carrozzina è di cm 70

Il locale ha a disposizione i seguenti alimenti privi di glutine per ospiti celiaci: gelati, biscotti, snack

### **Note**

si raccomanda il cliente con intolleranze alimentari di segnalare le proprie esigenze, all'atto della prenotazione del ristorante.

**BAGNO BELMARE TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) NELL'ESTATE 2015**

## PERCORSI INTERNI E SERVIZI COMUNI

### LOCALE SERVIZI IGIENICI FRUIBILI DAGLI OSPITI CON MOBILITA' RIDOTTA



Sono presenti n. 1 servizi igienici accessibili/fruibili dagli ospiti con mobilità ridotta raggiungibili tramite rampa: lungh. cm 137, largh. cm 120 con dislivello di 20 cm e pendenza 14 %, La larghezza utile della porta del bagno è cm 95. L'altezza del wc è cm 46 e il sedile ha parte frontale chiusa, con maniglione ad entrambi i lati del wc. E' presente una doccetta flessibile a lato del wc. Spazio libero alla dx del wc cm 30, alla sx del wc cm 100 e frontale al wc cm 150. E' presente un campanello elettrico a corda. Altezza sotto il lavabo per accostamento carrozzina cm 72 con specchio fruibile da un ospite in carrozzina.



### LOCALE DOCCIA

Il locale doccia è separato dal locale wc ed è raggiungibile in piano. La larghezza utile della porta d'ingresso è cm-100. Il piatto doccia risulta a filo pavimento. La doccia risulta priva di sedile pieghevole. Non è presente un maniglione di sostegno e da posizione seduta non è possibile raggiungere la rubinetteria. Manca un campanello elettrico a corda.

**BAGNO BELMARE TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) NELL'ESTATE 2015**



#### **LOCALE SPOGLIATOIO**

Lo stabilimento dispone di un locale spogliatoio comune accessibile agli ospiti in carrozzina.

Il locale è raggiungibile tramite la stessa rampa che conduce al locale wc: lungh. cm,140 largh. Cm 100 , dislivello 20 cm pendenza 14%., La larghezza utile della porta d'ingresso è cm.100.

Le dimensioni interne dello spogliatoio sono: larghezza cm 200 e profondità cm.300

All'interno non è presente un lettino. L'altezza dell'attaccapanni da terra è cm.160

**BAGNO BELMARE TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) NELL'ESTATE 2015**

## SPIAGGIA



La spiaggia è in concessione, raggiungibile in piano.

In spiaggia è presente una passerella, in cemento/in pvc, larga cm 80-100 che arriva fino alla 7° fila di ombrelloni.

E' possibile riservare al cliente in carrozzina/con ridotta mobilità/non vedente l'ombrellone con le sdraio adiacente alla passerella.

E' disponibile una pedana/prolungamento in pvc o legno, anche amovibile, fra passerella e lettino per facilitare il passaggio e lo stazionamento della carrozzina.

Lo stabilimento non dispone di sedia anfibia speciale per la balneazione delle persone con disabilità motoria, tipo JOB/solemare, ma può richiedere una delle tre sedie JOB in dotazione all'associazione balneari della Riviera Apuana, salvo disponibilità. il personale è disponibile ad offrire assistenza agli ospiti disabili per il trasporto con l'ausilio medesimo in acqua e viceversa



**BAGNO BELMARE TESTATO DA [HANDY SUPERABILE](http://www.handysuperabile.org) NELL'ESTATE 2015**